

SF6 气体试验选型方案

表一：气体继电器校验

(试验设备：LH-MD 全自动 SF6 密度继电器校验仪)

周期	要求
1) 大修后 2) 必要时	1) 按制造厂的技术要求 2) 整定值符合运行规程要求，动作正确

表二：水分 (露点)

(试验设备：LH-V 智能微水测量仪)

周期	要求
1) 大修后 2) 必要时	按制造厂的技术要求

表三：SF6 气体泄漏试验

(试验设备：LH-H 高精度 SF6 气体检漏仪)

周期	要求
1) 大修后 2) 必要时	年漏气率：≤1%或按制造厂要求

表四：耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器交流耐压试验

(试验设备：YDJ 系列 油浸式试验变压器)

周期	要求
必要时	试验电压为出厂试验电压的 75%

•
•
•
•
•